




# Ginsterweg Erschließung



**Ginsterweg**

**Erschließung**

**Beschlussvorschlag**

Die Bezirksvertretung beschließt, die Verwaltung  
– die WSW werden gebeten,  
in der Bezirksvertretung am 9. 6. 2015 zu  
berichten, ob ein Bauvorhaben von  
10 bis 15 Einfamilienhäusern bezogen auf die  
Schmutz- und Niederschlagswasser-  
Entsorgung möglich ist.

**Begründung**

Eine im Raum stehende Bauvoranfrage gibt  
bisher keine Auskunft darüber, ob ein  
entsprechendes Bauvorhaben umgesetzt  
werden kann. Der Bericht soll klären, ob  
Kanalbaumaßnahmen erforderlich sind.

## Ginsterweg / Erschließung:

- Stellungnahme der WSW zur Bauvoranfrage
- Anschluss Schmutzwasser im öffentl. Kanal im Ginsterweg
- Anschluss Regenwasser kann nicht an das öffentl. Kanalsystem erfolgen, da in dem Bereich nur ein Schmutzwasserkanal vorhanden ist
- > Versickerung/Einleitung in Gewässer (Prüfung durch UWB)
- > Entwässerungskonzept zur Vorlage bei WSW
- > Abstimmung: öffentliches/privates Entwässerungssystem

