

Bericht	Geschäftsbereich	Umwelt, Grünflächen und Geodaten
	Ressort / Stadtbetrieb	Eigenbetrieb GMW (Gebäudemanagement Wuppertal)
	Bearbeiter/in	Michael Hoffmann
	Telefon (0202)	563 2889
	Fax (0202)	563 8548
	E-Mail	michael.hoffmann@gmw-wuppertal.de
	Datum:	08.09.2003
	Drucks.-Nr.:	VO/1991/03 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
18.09.2003	Werksausschuss Gebäudemanagement	Entgegennahme o. B.
25.09.2003	Sportausschuss	Entgegennahme o. B.
Mängelbeseitigung in der Sporthalle Gathe		

Grund der Vorlage

Beschlussvorschlag

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

Einverständnisse entfällt

Unterschrift

Gez. Dr. Flunkert

Begründung

Kurz nach der Inbetriebnahme der Sporthalle hatten sich zunächst kleinere Mängel gezeigt. So war aufgefallen, dass sich in einer der Bodenröhren Feuchtigkeit ansammelte. Im Zuge der mit der Firma Clees abgestimmten und im Rahmen der Gewährleistung durchgeführten Mängelbeseitigung wurde zwischenzeitlich die gesamte Außenabdichtung der Halle erneuert, um weitere Schäden zu vermeiden.

Leider hat sich jetzt herausgestellt, dass die in der Sporthalle bereits entstandenen Feuchtigkeitsschäden im Bodenbereich gravierender sind als zunächst angenommen. Um diese fachgerecht und vor allem endgültig zu beseitigen, lässt sich nicht vermeiden, den gesamten Hallenboden aufzunehmen. Die Firma Clees wird auf eigene Kosten umgehend

mit den erforderlichen Arbeiten beginnen.

Kosten und Finanzierung entfällt

Zeitplan

Aus heutiger Sicht kann die Sporthalle nach den Herbstferien wieder uneingeschränkt genutzt werden. Bis dahin ist kein Sportbetrieb möglich.