Stadt Wuppertal
Der Oberbürgermeister

Antwort auf Anfragen	Geschäftsbereich	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
	Ressort / Stadtbetrieb	Eigenbetrieb GMW (Gebäudemanagement Wuppertal)
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Michaela Fasler-Busch +49 202 563 2932 +49 202 563 8548 michaela.fasler-busch@gmw.wuppertal.de
	Datum:	04.10.2021
	Drucks.-Nr.:	**VO/0393/21/1-A** öffentlich

Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
03.11.2021	**BV Cronenberg**	**Entgegennahme o. B.**

Antwort Dringlichkeitsantrag Planung Stadtarchiv für die Berghauser Schule

Grund der Vorlage

Antwort auf den Dringlichkeitsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/ Die Grünen VO/0393/21 v. 17.03.2021

Beschlussvorschlag

Die Antwort der Verwaltung/GMW wird ohne Beschluss entgegengenommen.

Einverständnisse

Entfällt

Unterschrift

Mirja Montag

Begründung

Der Dringlichkeitsantrag beinhaltete die Prüfung einer möglichen Unterbringung des Stadtarchivs im Gebäude Berghauser Str. 45

Das GMW hat die für eine Unterbringung vorauszusetzenden statischen Anforderungen an das alte Schulgebäude Berghauser Straße durch einen externen Statiker prüfen lassen.
Dieser führt aus, dass die Decken teilweise in Holzkonstruktion ausgeführt sind. Dies ist insbesondere über den Klassenräumen der Fall, so dass eine Aktenlagerung hier nicht möglich ist.
Alle weiteren Decken (Beton) sind für eine max. Nutzlast von ca. 3,50 kN/m² (350 kg/m²) ausgelegt. Auch dies ist nicht ausreichend für eine Aktenlagerung. Die Norm fordert mindestens 6,0 kN/m².
Die Aufstellung einer Compactus-Anlage erfordert nochmals höhere Nutzlasten.

Daher ist das Gebäude für die Unterbringung eines Stadtarchivs nicht geeignet.

Klimacheck

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung?

x neutral /nein

☐ ja, positive Auswirkungen

☐ ja, negative Auswirkungen

Begründung: