

**STADT WUPPERTAL / DIE OBERBÜRGERMEISTERIN**

Antwort auf Anfragen	Geschäftsbereich	Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung
	Ressort / Stadtbetrieb	Stadtbetrieb 304 - Feuerwehr
	Bearbeiter/in Telefon (0202) E-Mail	Bettina Meyer 563 1386 bettina.meyer@stadt.wuppertal.de
	Datum:	18.08.2026
	Drucks.-Nr.:	VO/0953/26/1-A öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
03.09.2026	BV Uellendahl-Katernberg	Entgegennahme o. B.
Antwort auf die Große Anfrage der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen		

Grund der Vorlage

Große Anfrage der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen in der Bezirksvertretung Uellendahl-Katernberg VO/0953/26

Beschlussvorschlag

Die Bezirksvertretung Uellendahl-Katernberg nimmt die Vorlage ohne Beschluss entgegen.

Unterschrift

Dr. Katrin Linthorst

Begründung

Die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen stellte in der Bezirksvertretung Uellendahl-Katernberg eine Große Anfrage VO/0953/26 zur Löschwasserversorgung und Auffindbarkeit von Hydranten im Außenbereich und am Rand von Naturschutzgebieten.

Insbesondere vor dem Hintergrund zunehmender Trockenperioden und einer erhöhten Gefahr von Vegetationsbränden wird die Verwaltung darum gebeten, folgende Fragen zu beantworten:

1. Ist die Löschwasserversorgung in den Außenbereichen des Bezirks, insbesondere in der Nähe von Wald- und Naturschutzgebieten, aus Sicht der Verwaltung und der Feuerwehr ausreichend sichergestellt?

Ja. Im Rahmen der technischen Regeln ist die Bereitstellung von Löschwasser sichergestellt. Dort, wo dies nicht durch die öffentliche Trink-/Löschwasserversorgung geleistet werden kann, werden entsprechende Fahrzeuge der Feuerwehr zur Löschwasserversorgung eingesetzt.

2. Sind die vorhandenen Hydranten für die Einsatzkräfte jederzeit eindeutig auffindbar und entsprechend gekennzeichnet?

Ja. Die Sicherstellung erfolgt durch Hydrantenschilder und vorhandenes Kartenmaterial. Einzelne temporäre Veränderungen können durch Umbaumaßnahmen auftreten. Diese beeinflussen aber nicht die rechtliche Vorgabe und den Einsatzerfolg. Sehr vereinzelt kann es im Winter zu einer schwierigen Auffindbarkeit durch Schnee kommen.

3. Gibt es Bereiche in unserem Bezirk, in denen die Löschwasserversorgung besondere Herausforderungen mit sich bringt oder in denen alternative Maßnahmen (z. B. Tanklöschfahrzeuge oder andere Löschwasserentnahmestellen) vorgesehen sind?

Diese Bereiche gibt es in allen Bezirken; insbesondere in wenig besiedelten Randbereichen. Hier kompensieren wir durch Module (Fahrzeuge) zur Löschwasserversorgung.

4. Werden die Standorte und die Kennzeichnung der Hydranten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst?

Ja. Es finden regelmäßige Überprüfungen der Hydranten und der Kennzeichnung statt.

5. Sieht die Verwaltung vor dem Hintergrund zunehmender Trocken- und Hitzeperioden Handlungsbedarf, die besonders gefährdeten Bereiche weiter zu verbessern?

Diese Gefahrenanalysen erfolgen im Rahmen der Brandschutz- und Katastrophenschutzbedarfsplanungen. Hieraus entstehen entsprechend angepasste Fahrzeug- und Einsatzkonzepte.

Klimacheck

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung?

Auswirkungen, bitte Auswahl treffen:

Neutral / keine Auswirkung

Begründung:

Aus dem Bericht ergeben sich keine klimarelevanten Folgen.

Kosten und Finanzierung

./.

Zeitplan

./.