



Fraktion in der Bezirksvertretung



Fraktion in der Bezirksvertretung

Datum 27.09.2007

*Herrn Bezirksvorsteher Clerr
Bezirksvertretung Langerfeld-Beyenburg*

Drucks. Nr. VO/0835/07
öffentlich

Antrag

Zur Sitzung am
16.10.2007

Gremium
Bezirksvertretung Langerfeld-Beyenburg

Überprüfung schadhafter Drainagen

Beschlussvorschlag

Die Verwaltung wird gebeten, beispielhaft drei private Drainagen an der Schwelmer Straße auf ihre Funktionsfähigkeit zu prüfen, bestehende Mängel gegebenenfalls abstellen zu lassen.

1. Schwelmer Straße 8

Vor dem Gebäude Schwelmer Straße 8 wird eine private Grundstücksfläche - etwa 8 x 15 m – geteert – in eine Regenrinne geführt, danach soll das Regenwasser in einen Kanal geführt werden – 40 x40.
Dieser Kanal ist aber seit langem mit Erdreich zugesetzt.
Das Wasser läuft auf die Fahrbahn.

2. Schwelmer Straße 12

Das am Haus befindliche Regenwasserfallrohr hat auf der Höhe des Bordsteins eine Revisionsklappe, die zerstört ist.
Das vom Dach kommende Regenwasser läuft seit langem über den Gehweg auf die Fahrbahn.

3. Schwelmer Straße 20

Die dort eingebaute Drainagerinne entwässert den Vorplatz des Hauses sowie die neben und hinter dem Haus liegenden Hofflächen.
Die Drainagerinne ist zerstört und kann kein Wasser mehr aufnehmen.
Das Wasser läuft auf die Fahrbahn.

Unterschrift

gez. Herr Cleff
gez. Herr Hasenclever

Begründung

Zu allen 3 Bereichen liegen Fotos vor.

Nach Kenntnis der Bezirksvertretung müssten folgende Regelwerke anwendbar sein:

1. Satzung über die Abwasserbeseitigung in der Stadt Wuppertal
2. Ortsrecht § 9
3. Straßen- und Wegegesetz des Landes NRW § 14 a
4. Bauordnung des Landes NRW § 45

Anlagen

3 Fotos